

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства в области пожарной безопасности в деятельности органов местного самоуправления Троснянского муниципального района.

В ходе проведенной проверки установлено, что территории с. Ломовец, д. Похвистнево, с. Чернь не обеспечены звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре; не очищены от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. Кроме того, в вышеуказанных населенных пунктах отсутствуют указатели направления движения к пожарным водоемам, являющихся источником противопожарного водоснабжения; не созданы условия для целей пожаротушения, для забора в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения.

Аналогичные нарушения выявлены в Муравльском, Воронецком, Троснянском, Никольском, Жерновецком, Малахово-Слободском, Пенновском сельских поселениях.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района в адрес глав сельских поселений внесены представления.

Помощник прокурора района

21.06.2017



А.И. Голодникова